

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 05.05.2023 ПМ 59230061000206031795

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16103903>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 05 » мая 2023 г. № 496

1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа агробизнестехнологий» г. Перми, ИНН 5904100760

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении:

Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

Директор МАОУ «Школа агробизнестехнологий» не обеспечил подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию (сооружению) класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) В соответствии с пп. в пункта 8.1.1 СП 4.13130 от 24.04.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

в) Подъезд пожарных автомобилей к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. должен быть – со всех сторон;

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа агробизнестехнологий» г. Перми обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а именно:

Обеспечить исполнение пп. в пункта 8.1.1 СП 4.13130 от 24.04.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Обеспечить проезд (подъезд) к зданию школы со всех сторон.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном:

Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, в течении 10 рабочих дней с момента получения предостережения.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. Вам необходимо направить уведомление об исполнении предостережения до 05.07.2023 на адрес электронной почты: sverd.onpr.gu@59.mchs.gov.ru или по адресу: г. Пермь, ул. Балхашская, 135

Врио заместителя начальника отдела – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Н. Ляды 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Первушин К.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Ермилов Илья Андреевич, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8 (342) 282-43-20.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале